

수원과학대학교 CCTV 설치현황

2024. 3. 11.

구 분	CCD카메라		설치목적 및 시스템 운영		
설치건물	설치장소	대수	설치목적	촬영시간	저장일수
본 관	1층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
	1층 복도	4	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 복도	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	승강기 내	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
종합 강의동	1층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
	2층 출입구	3	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	매 점	5	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	쓰레기장	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
도 서 관	건물주변	3	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
	지하 주차장	7	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	승강기 내	3	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	지하2층 복도	7	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	지하2층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	지하1층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 Cafe	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 로비	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 후문	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 회의실	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	3층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	4층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	5층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	5층 열람실	4	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	5층 멀티미디어실	6	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	6층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	6층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	6층 서고	5	방법, 화재예방, 시설안전관리		
SINTEX	1층 그랜드볼룸	6	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
	1층 E/V앞	3	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 복도	3	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	피어니식당	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	피어니 주방	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	1층 주차장	14	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 E/V앞	3	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 복도	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	2층 주차장	13	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	3층 주차장	12	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	3층 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	지상 E/V앞	2	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	소 계	138			

구 분	CCD카메라		설치목적 및 시스템 운영		
설치건물	설치장소	대수	설치목적	촬영시간	저장일수
2공학관	옥 외	2	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
사회과학관	1층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리	24시간	30일 후 자동삭제
	2층 출입구	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	테니스장	1	방법, 화재예방, 시설안전관리		
	소 계	5			
	합 계	143			